

## STÅLPROFILSYSTEM SP 35000 och SP 95000 – E 30 Glasat skjutdörrsparti med över- och sidoljus

Innehavare/Utfärdat för

### Stålprofil PK AB

Kärrastrandsvägen 126, 451 76 Uddevalla, Sverige

Organisationsnummer: 556303-4346

Tel: 0522-64 68 70, Fax: 0522-120 46

E-post: [info@stalprofil.se](mailto:info@stalprofil.se) , Hemsida: [www.stalprofil.se](http://www.stalprofil.se)

#### Produktbeskrivning

STÅLPROFILSYSTEM SP 35000, glasat skjutdörrsparti av stål samt SP 95000, glasat skjutdörrsparti i rostfritt stål med BESAM skjutdörrsöppnare typ Unislide eller SL 500, max. B×H 10000×3000 mm, E 30.

#### Avsedd användning

Brandavskiljande, raka, glasade skjutdörrspartier för invändig eller utvändig användning i byggnader, dock ej i utrymningsvägar.

#### Handelsnamn

Stålprofilssystem SP 35000, SP 95000, SP 75000, SP 975000.

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass E 30

5:231

Godkännandet gäller för stängd dörr och omfattar inte stängningsanordningen.

#### Tillhörande handlingar

-

#### Kontroll

Tillverkningskontroll skall utföras enligt kontrollanvisningar, dokument 4-4731-A, daterat 2014-10-13 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

#### Tillverkare

Tillverkning skall ske hos tillverkare, godkända av Stålprofil AB, för vilka beslut om tillverkningskontroll har utfärdats enligt 8 kap., 22 och 23 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Typgodkännande 1653/96 | 2019-12-13

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige


Tel: 010-516 50 00

[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-16-20



8P09901



## Märkning

Produkten skall vid tillverkarens fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Information om tillverkaren

Produktens typbeteckning  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Typgodkännandets nummer  
Brandteknisk klass  
Boverkets inregistrerade varumärke  
RISE ackrediteringsnummer  
Certifieringsorgan  
Kontrollorgan

Tillverkarens namn, tillverkningsort och  
beslutsnummer  
t.ex. SP 35000  
nr/datum  
1653/96  
E 30  
†  
1002  
RISE  
enligt kontrollavtal

## Bedömningsunderlag

Rapport nr 846000.14/96.337-B, 22N005.23 och 846000.14/96, utlåtande nr 846000.07/96 och 22N000.10/99.493 från Norges Branntekniske Laboratorium (SINTEF NBL). Rapport nr PGA 10610 från DBI. Ritningar enligt förteckning nr 4-4638-A, daterad 2014-10-13. Tillverkningsinstruktioner enligt dokument nr 4-4679-A, daterat 2014-10-13.

## Kommentarer

Objektsanpassade ritningar skall tas fram av tillverkaren för varje byggnadsprojekt. Alla relevanta egenskaper som kan verifieras enligt en harmoniserad standard eller är verifierade enligt en europeisk teknisk bedömning skall finnas redovisade i en prestanda-deklaration.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-01-01.

## Giltighetstid

Giltigt till och med 2020-06-30.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric