

STÅLPROFILSYSTEM SP 35000, SP 95000, SP 76500 och SP 976500 – A 30/EI 30 Glasat fönster- och dörrparti

Innehavare/Utfärdat för

Stålprofil PK AB

Kärrastrandsvägen 126, 451 76 Uddevalla, Sverige

Organisationsnummer: 556303-4346

Tel: 0522-64 68 70, Fax: 0522-120 46

E-post: info@stalprofil.se , Hemsida: www.stalprofil.se

Produktbeskrivning

STÅLPROFILSYSTEM SP 35000 och SP 76500, glasat fönster- och dörrparti av stål samt SP 95000 och SP 976500, glasat fönster- och dörrparti i rostfritt stål, max. storlek dörrparti BxH 2500×2645 mm, max. storlek fönsterparti BxH 10000×3450 mm, A 30/EI 30.

Avsedd användning

Brandavskiljande, raka, glasade fönster- och dörrpartier för invändig eller utvändig användning i byggnader.

Handelsnamn

Stålprofilssystem SP 35000, SP 95000, SP 75000, SP 975000, SP 76500, SP 976500.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30 (dörr utan spröjs eller mittband)	5:231
Brandteknisk klass EI 30 (vägg, över- och sidoljus)	5:231
Brandteknisk klass A 30 (dörr med spröjs eller mittband)	5:2311, andra stycket
A-klassade dörrar får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med samma tidskrav	5:534

Tillhörande handlingar

-

Kontroll

Tillverkningskontroll skall utföras enligt kontrollanvisningar, dokument 4-4731-A, daterat 2014-10-13 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.


Typgodkännande 4295/88 | 2019-12-13

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16-20



9P09901



Tillverkare

Tillverkning skall ske hos tillverkare, godkända av Stålprofil AB, för vilka beslut om tillverkningskontroll har utfärdats enligt 8 kap., 22 och 23 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Märkning

Produkten skall vid tillverkarens fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Information om tillverkaren

Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Brandteknisk klass
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan /och Kontrollorgan
Kontrollorgan

Tillverkarens namn, tillverkningsort och
beslutsnummer
t.ex. SP 35000
nr/datum
4295/88
A 30 / EI 30
†
1002
RISE
enligt kontrollavtal

Bedömningsunderlag

Rapport nr 846000.14/96.514, 250000.20/93.3329 och 22N005.23 från Norges Branntekniska Laboratorium (SINTEF NBL). Rapport nr 88R10083A, 89R10128A, 89R10251B och P303862B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Rapport nr 3151/2863 från IBMB. Rapport nr 4951668 från WHI. Rapport nr PG11221 från DBI.
Ritningar enligt förteckning nr 4-4640-A, daterad 2014-10-13.
Tillverkningsinstruktioner enligt dokument nr 4-4679-A, senast daterat 2014-10-13.

Kommentarer

Objektsanpassade ritningar skall tas fram av tillverkaren för varje byggnadsprojekt.

Alla relevanta egenskaper som kan verifieras enligt en harmoniserad standard eller är verifierade enligt en europeisk teknisk bedömning skall finnas redovisade i en prestanda-deklaration.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-01-01.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2020-06-30.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric