

STÅLPROFIL CONCEPT SP 700

Stålprofilsystem SP 79000/750/15, SP 710900, SP 711000,
SP 979000/750/15, SP 9711000 – EI 90 / EI 120

Väggparti

Stålprofilsystem SP 76500, SP 79000, SP 976500, SP 979000 - EI 90
Glasat dörrparti

Stålprofilsystem SP 79000, SP 979000 – EI₂ 90
Glasat dörrparti

STÅLPROFIL CONCEPT SP 300

Stålprofilsystem SP 35000, SP 95000 – E 90 / E 120
Glasat vägg- och dörrparti

Innehavare/Utfärdat för

Stålprofil PK AB

Kärrestrandsvägen 126, 451 76 Uddevalla, Sverige

Produktbeskrivning**STÅLPROFIL CONCEPT SP 700**

Stålprofilsystem SP 79000/750/15 eller SP 979000/750/15, väggparti av stål eller rostfritt stål, max storlek B×H 10000×3000 mm, EI 90 / EI 120.

Stålprofilsystem SP 711000, SP 710900 eller SP 9711000, väggparti av stål eller rostfritt stål, max storlek B×H 10000×3000 mm, EI 90 / EI 120.

Stålprofilsystem SP 711000 eller SP 9711000 samt SP 79000/750/15 eller SP 979000/750/15, väggparti av stål, max storlek B×H 10000×3000 mm, EI 90 / EI 120 med system SP 76500 och SP 976500 samt SP 79000 och SP 979000, glasat dörrparti av stål utan mittband, B×H 2200×2500 mm, EI 90.

Stålprofilsystem SP 79000, glasat dörrparti max storlek B×H enkeldörr 5244x3433 mm, max storlek B×H pardörr 6624x3433 mm, EI₂ 90.

STÅLPROFIL CONCEPT SP 300

Stålprofilsystem SP 35000 eller SP 95000, väggparti av stål eller rostfritt stål, max storlek B×H 10000×3000 mm, E 120. med dörrparti max. storlek B×H 2200×2210 mm, E 90.

Avsedd användning

Brandavskiljande, glasade väggpartier för invändig eller utvändig användning i byggnader.
Brandavskiljande, glasade dörrpartier för invändig användning i byggnader.

Typgodkännande 1141/95 | utgåva 13 | 2025-05-16

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1300509

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.



Handelsnamn

STÅLPROFIL CONCEPT SP 700

Stålsprofilsystem SP 79000/750/15, SP 979000/750/15, SP 711000, SP 710900, SP 9711000, SP 76500, SP 976500, SP 79000, SP 979000

STÅLPROFIL CONCEPT SP 300

Stålsprofilsystem SP 35000, SP 95000

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader (BFS 2024:7) ¹:

Brandmotstånd klass EI₂ 90 enligt EN 13501-2 (dörrpartier) BFS 2024:7, 1 kap. 6 §

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ²:

Brandteknisk klass EI₂ 90 / EI 90 / EI 120 5:231

Brandteknisk klass E 90 / E 120 5:231

Gäller SP 35000 och SP 95000

¹ Träder i kraft den 1 juli 2025.

² Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

-

Kontroll

Tillverkningskontroll skall utföras enligt kontrollanvisningar, dokument nr 4-4731-B, daterat 2020-04-09 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkras som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkare

Tillverkning ska ske hos av innehavaren godkända tillverkare, för vilka beslut om tillverkningskontroll har utfärdats i enlighet med 8 kap., 22 och 23 § plan- och bygglagen (2010:900).

Märkning

Produkterna skall vid tillverkarens fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Information om tillverkaren

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsnummer/datum

Typgodkännandets nummer

Boverkets inregistrerade varumärke

RISE ackrediteringsnummer

Kontrollorgan

Tillverkarens namn, tillverkningsort
och beslutsnummer

t.ex. SP 711000

nr/datum

1141/95



1002

namn eller varumärke

Bedömningsunderlag

Rapport nr 250000.43/95.380 och utlåtande nr 250060/95.464 från Norges Branntekniske Laboratorium (SINTEF NBL).

Rapport nr WHI 495 PSV 1579 och WHI 495 1668 från ITS.

Rapport nr 01.08619.01.001 från Southwest Research Institute.

Rapport nr 3070/3532 från IBMB.

Rapport nr 63329 från Warrington Fire Research Centre.

Rapport nr 7854/08 från Afiti.

Rapport nr PGA10610 från DBI.

Rapport nr DMT-DO-61-112 och DMT-DO-50-1014 från DMT.

Rapport nr EFR-21-V-004839 från Efectis France.

Rapport nr 21-004076-PR01 från ift Rosenheim.

Tillverkningsinstruktioner enligt dokument nr 4-4679-B, daterat 2020-04-08.

Ritningar enligt ritningsförteckningar:

Nr	Benämning	Daterad	Stålprofilsystem SP:
4-4645-E	EI 90 / EI 120	2025-02-25	711000, 9711000, 76500, 976500
4-4682-E	EI 90 / EI 120	2025-02-26	79000/750/15, 979000/750/15, 76500, 976500
4-4681-C	E 90 / E 120	2025-02-10	35000, 95000
4-6241	EI ₂ 90	2020-03-19	79000, 979000

Kommentarer

Objektsanpassade ritningar skall tas fram av tillverkaren för varje byggnadsprojekt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2024-04-09.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-07-01.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric