

STÅLPROFIL CONCEPT SP 300 och SP 700

Stålprofilsystem SP 35000, SP 95000, SP 76500, SP 976500 – A 30 / EI 30

Glasat vägg- och dörrparti

Innehavare/Utfärdat för

Stålprofil PK AB

Kärrestrandsvägen 126, 451 76 Uddevalla, Sverige

Produktbeskrivning

STÅLPROFIL CONCEPT SP 300 och SP 700

Stålprofilsystem SP 35000 och SP 76500, glasat vägg- och dörrparti av stål samt SP 95000 och SP 976500, glasat vägg- och dörrparti i rostfritt stål, max storlek dörrparti BxH 2500×2645 mm, max storlek väggparti BxH 10000×3450 mm, A 30/EI 30.

Avsedd användning

Brandavskiljande, raka, glasade väggpartier för invändig eller utvändig användning i byggnader.
Brandavskiljande, raka, glasade dörrpartier för invändig användning i byggnader.

Handelsnamn

STÅLPROFIL CONCEPT SP 300 och SP 700
Stålprofilsystem SP 35000, SP 95000, SP 76500, SP 976500

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Brandteknisk klass EI 30 (dörr utan spröjs eller mittband)	BBR 5:231
Brandteknisk klass EI 30 (vägg, över- och sidoljus)	BBR 5:231
Brandteknisk klass A 30 (dörr med spröjs eller mittband)	BBR 5:231, andra stycket
A-klassade dörrar får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med samma tidskrav	BBR 5:534

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.



Tillhörande handlingar

-

Kontroll

Tillverkningskontroll skall utföras enligt kontrollanvisningar, dokument nr 4-4731-B, daterat 2020-04-09 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkare

Tillverkning skall ske hos tillverkare, godkända av Stålprofil PK AB, för vilka beslut om tillverkningskontroll har utfärdats enligt 8 kapitel, 22 och 23 § plan- och bygglagen (2010:900).

Märkning

Produkterna skall vid tillverkarens fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Information om tillverkaren

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsnummer/datum

Typgodkännandets nummer

Boverkets inregistrerade varumärke

RISE ackrediteringsnummer

Kontrollorgan

Tillverkarens namn, tillverkningsort
och beslutsnummer

t.ex. SP 35000

nr/datum

4295/88



1002

namn eller varumärke

Bedömningsunderlag

Rapport nr 846000.14/96.514, 250000.20/93.329 och 22N005.23 från Norges Branntekniske Laboratorium (SINTEF NBL).

Rapport nr 88R10083A, 89R10128A, 89R10251B och P303862B från SP (RISE).

Rapport nr 3151/2863 från IBMB.

Rapport nr WHI 495 1668 från ITS.

Rapport nr PG11221 från DBI.

Rapport nr LBO-950/17E och LBO-1046/17E från Gryfitlab.

Rapport nr 405085 och 405086 från warringtonfire.

Rapport nr EFR-16-G-004298, EFR-18-V-000298 och EFR-18-V-003890 från efectis france.

Tillverkningsinstruktioner enligt dokument nr 4-4679-B, daterat 2020-04-08.

Ritningar enligt förteckning nr 4-4640-D, daterad 2025-01-30.

Kommentarer

Objektsanpassade ritningar skall tas fram av tillverkaren för varje byggnadsprojekt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2024-04-09.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-07-01.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric